

Sostituzione interruttore magnetotermico generale linea refrigeratori impianto CDZ Residenza Amica

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 907/2020 si e' provveduto ad affidare alla società Gelsia s.r.l. l'adeguamento dell'impianto di climatizzazione estiva e di trattamento aria, in relazione alle norme anti-Covid dell' immobile Residenza Amica;

Dato atto che in fase di ultimazione delle opere, Gelsia, ha constatato l'inadeguatezza dell' interruttore magnetotermico asservito al circuito alimentazione elettrica del refrigeratore e ha presentato apposita offerta quantificata in € 3.200,00 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 3.904,00 I.V.A. compresa.

Considerato che:

- ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile modificare il contratto iniziale se il valore della modifica del contratto iniziale e' inferiore o uguale al 15%;
- l'offerta risulta economicamente vantaggiosa e i tempi di fornitura sono immediati.

Si propone di affidare alla Società Gelsia S.r.l. l' intervento sopra descritto.

Giussano, 16/06/2021

Responsabile del Procedimento
Arch. Marcella Malzanni